

Sarajevo, 25-04-2025

Broj: 73-04-4-15042

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14; 59/22 i 50/24), člana 48. Statuta KCUS-a (Sl.novine FBiH br. 73/13), člana 25. Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu br.65-04-2-4654-1 od 01.02.2023.godine (u daljem tekstu KCUS) na prijedlog Komisije za javnu nabavku Izvještaj br. 10-33-4-12955-3 od 17.04.2025.godine, V D Generalnog direktora donosi:

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke za „Izvođenje radova na montaži dodatnih cijevnih armatura na rashladnim tornjevima broj 3 i 4 u centralnom rashladnom postrojenju “Koševo –TEB“

I

Prihvata se prijedlog Komisije za javnu nabavku, Izvještaj br. 10-33-4-12955-3 od 17.04.2025.godine, za „Izvođenje radova na montaži dodatnih cijevnih armatura na rashladnim tornjevima broj 3 i 4 u centralnom rashladnom postrojenju “Koševo –TEB),, nakon provedenog otvorenog postupka, sa objavom Obavještenja o nabavci br. 893-1-3-103-3-449/25 od 27.03.2025.godine, da se postupak nabavke poništi u skladu sa članom 69. stav 2.tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14; 59/22 i 50/24) - iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva;

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i u skladu sa zakonskim propisima će biti blagovremeno objavljena na web stranici KCUS-a

O B R A Z L O Ž E N J E

U skladu sa Odlukom broj. 73-04-4-7899 od 03.03.2025.godine, pokrenut je postupak javne nabavke za “ „Izvođenje radova na montaži dodatnih cijevnih armature na rashladnim tornjevima broj 3 i 4 u centralnom rashladnom postrojenju “Koševo –TEB“. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 55.000,00 KM bez PDV-a.

Na osnovu poziva objavljenog na portalu e-nabavke tendersku dokumentaciju za postupak javne nabavke preuzelo je 9 (devet) potencijalnih ponuđača: EKAPIJA d.o.o. ; SES d.o.o; BBS EUROPE; INTERCLIMA d.o.o Sarajevo; INNOVI d.o.o.; E-STROM d.o.o; OBRITNIČKO BRAVARSKO MONTERSKA RADNJA; GLOBAL LOGISTIC d.o.o.; FUEL BOSS d.o.o.

Do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda 09,30 sati dana 09.04.2025. godine na Protokol Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu zaprimljene su 2 (dvije) ponude ponuđača i to:

PODACI IZ PONUDE	1.	2.
Naziv ponuđača	Global Logistic d.o.o. Banja Luka	Inter clima d.o.o. Sarajevo
Broj i datum ponude (što je evidentirano zapisnikom o zaprimanju ponuda br. 73-33-4-11831 od 01.04.2025. godine)	10-11-3-12593 od 07.04.2025.g, u 09:00	10-11-3-12788 od 08.04.2025. u 10:05
Cijena ponude bez PDV-a (KM)	54.352,08	54.738,72

ANALIZA DOSTAVLJENIH PONUDA

Na osnovu obavještenja o nabavci i Tenderske dokumentacije objavljene na portalu e-nabavke Komisija je pristupila provjeri dostavljene dokumentacije i sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda br. 10-33-4-12955-2 od 17.04.2025. godine kojim je konstatovala slijedeće:

Naziv i sjedište ponuđača čije se ponude odbijaju na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda:

1. Ponuđač Inter clima d.o.o Sarajevo je dostavilo ponudu za: „Izvođenje radova na montaži dodatnih cijevnih armature na rashladnim tornjevima broj 3 i 4 u centralnom rashladnom postrojenju “Koševo –TEB”

Pregledom dostavljene ponude Komisija je konstatovala da je ista nepravilna jer nije dostavljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom:

A) tačkom 3 Tenderske dokumentacije traži se dostavljanje dokumen(a)ta kojim(a) se dokazuje profesionalna kvalifikacija za najmanje jedno lice / radnika koje je odgovorno za izvođenje konkretnih radova. Ovo lice/radnik može biti i jedno od četiri lica/radnika iz tačke 2 Tenderske dokumentacije.

Pod dokumentom podrazumjeva se važeći certifikat stručne osposobljenosti zavarivača prema Standardu BAS EN ISO 9606-1 za zavarivanje limova i cijevi od nelegiranih konstrukcionih čelika **gasnim (311)** postupkom zavarivanja, pri čemu se certifikat odnosi na sve montažne pozicije.

Ponuđač je za jedno lice dostavio dokument pod nazivom: *Uvjerenje o ispitivanju stručne osposobljenosti zavarivača*, kojeg je 04.10.2023. godine izdao *Građevinski fakultet Sarajevo-Institut za materijala i konstrukcije*.

Na osnovu uvida u navedeni dokument, Komisija je utvrdila da je provjera stručne osposobljenosti za Tenderskom dokumentacijom traženi postupak zavarivanja izvršena prema Standardu EN 287-1 koji je nevažeći, jer je 2014. godine povučen iz upotrebe na osnovu čega se zaključuje da je dostavljeni dokument nevažeći.

B) tačkom 4 Tenderske dokumentacije traži se dostavljanje dokumen(a)ta kojim(a) se dokazuje profesionalna kvalifikacija za najmanje jedno lice / radnika koje je odgovorno za izvođenje konkretnih radova. Ovo lice/radnik može biti i jedno od četiri lica/radnika iz tačke 2 Tenderske dokumentacije.

Pod dokumentom podrazumjeva se važeći certifikat stručne osposobljenosti zavarivača prema Standardu BAS EN ISO 9606-1 za zavarivanje limova i cijevi od nelegiranih konstrukcionih čelika **REL (111)** postupkom zavarivanja, pri čemu se certifikat odnosi na sve montažne pozicije.

Ponuđač je za jedno lice dostavio dokument pod nazivom: *Uvjerenje o ispitivanju stručne osposobljenosti zavarivača*, kojeg je 20.02.2023. godine izdao *Građevinski fakultet Sarajevo-Institut za materijala i konstrukcije*.

Na osnovu uvida u navedeni dokument, Komisija je utvrdila slijedeće činjenice:

a) provjera stručne osposobljenosti za Tenderskom dokumentacijom traženi postupak zavarivanja izvršena je prema Standardu EN 287-1 koji je nevažeći jer je 2014. godine povučen iz upotrebe.

b) rok važenja dokumenta, koji je izdat na osnovu nevažećeg Standarda, istekao je 20.02.2025. godine, na osnovu čega se zaključuje da je dostavljeni dokument nevažeći.

2. Ponuđač Global Logistic d.o.o. Banja Luka je dostavilo ponudu za: „Izvođenje radova na montaži dodatnih cijevnih armature na rashladnim tornjevima broj 3 i 4 u centralnom rashladnom postrojenju “Koševo –TEB”

Pregledom dostavljene ponude Komisija je konstatovala da je ista nepravilna jer nije dostavljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom:

tačkom 4 Tenderske dokumentacije traži se dostavljanje dokumen(a)ta kojim(a) se dokazuje profesionalna kvalifikacija za najmanje jedno lice / radnika koje je odgovorno za izvođenje konkretnih radova. Ovo lice/radnik može biti i jedno od četiri lica/radnika iz tačke 2 Tenderske dokumentacije.

Pod dokumentom podrazumjeva se važeći certifikat stručne osposobljenosti zavarivača prema Standardu BAS EN ISO 9606-1 za zavarivanje limova i cijevi od nelegiranih konstrukcionih čelika **REL (111)** postupkom zavarivanja, pri čemu se certifikat odnosi na sve montažne pozicije.

Ponuđač je za jedno lice dostavio dokument pod nazivom: *UVJERENJE* kojeg je 28.03.2008. godine izdao *UNIVERZITET U BANJOJ LUCI – MAŠINSKI FAKULTET*.

Na osnovu uvida u navedeni dokument, Komisija je utvrdila da se dostavljeni dokument ne može prihvatiti jer isti predstavlja potvrdu da je lice završilo osnovni teoretsko-praktični kurs za gasni (311) i REL (111) postupak zavarivanja, a ne predstavlja certifikat stručne osposobljenosti zavarivača za REL (111) postupak zavarivanja prema Standardu BAS EN ISO 9606-1.

Pored navedenog dokumenta, Ponuđač je za jedno lice dostavio i dokument pod nazivom: *SVJEDOČANSTVO o provjeri stručne osposobljenosti zavarivača* kojeg je 06.02.2024. godine izdao *UNIVERZITET U BANJOJ LUCI – MAŠINSKI FAKULTET*.

Na osnovu uvida u navedeni dokument, Komisija je utvrdila da se dostavljeni dokument ne može prihvatiti iz slijedećih razloga:

- a) certifikacija je provedena za MAG (131, 135), a ne REL (111) postupak zavarivanja
- b) certifikat se odnosi samo na položenu (PA) montažnu poziciju, a ne na sve montažne pozicije zavarivanja, kako je traženo Tenderskom dokumentacijom, na osnovu čega se zaključuje da je dostavljeni dokument nevažeći.

Na osnovu gore navedenog Komisija konstatovala da su ponude ponuđača Inter d.o.o Sarajevo i ponuđača Global Logistic d.o.o. Banja Luka nepravilne i ne mogu učestvovati u daljem toku natjecanja.

Na osnovu gore navedenog Komisija je Izvještajem br. 10-33-4-12955-3 od 17.04.2025je konstatovala da su ponude ponuđača Inter clima d.o.o Sarajevo i Global Logistic d.o.o. Banja Luka nepravilne i ne mogu učestvovati u daljem toku natjecanja, te se postupak poništava u skladu sa članom 69. (2) d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14, 59/22 i 50/24).



V D GENERALNOG DIREKTORA

Prof. dr. Hajrija Maksić

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa u pisanoj formi i u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Dostaviti:

- Služba za javne nabavke

- a/a KCUS

3